

La Spezia, 8/03/2023
Prot. n. AQ000438-2023-P

Spett.le
COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE – SUAP
Delegazione di Ceparana V. Verdi, 6– 19020 Bolano (SP)
e-mail: suap@comune.bolano.sp.it
PEC: suapbolano@pec.it

Oggetto: **Indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata - modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima, così come modificato dall'art. 13 del D.L. 76/2020, per esame istanza di Permesso di costruire per realizzazione “Casa della comunità” - Distretto 17 – intervento rientrante nel P.N.R.R. – CUP E21B22000830001, presentata dall'ASL5 della Spezia - ID PRATICA 00962520110-11012023-1031 - PRAT. SUAP PROT. 270/2023.**

Trasmissione parere ACAM Acque S.p.A..

Sulla base degli elaborati messi a disposizione, si segnala che nella viabilità adiacente alle aree interessate dalle opere in progetto sono presenti reti idriche e fognarie gestite dalla Scrivente. Allo stato non emergerebbero tuttavia interferenze tra suddette reti e le opere previste.

La Scrivente rilascia pertanto parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto con le seguenti raccomandazioni.

Nel caso di demolizione di edifici attualmente esistenti il Committente delle opere deve verificare che non siano presenti utenze attive ed eventualmente dovrà provvederne alla dismissione.

Gli scarichi fognari dovranno essere convogliati in rete nera con le modalità previste dal vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione.

Si precisa fin d'ora che non sono ammesse in rete fognaria le acque meteoriche.

Eventuali modifiche agli allacci fognari potranno essere eseguite solo previo ottenimento della specifica autorizzazione ottenibile mediante presentazione di apposita richiesta ad ACAM Acque S.p.A..

Eventuali richieste di allaccio alla rete idrica per sistemi antincendio dovranno indicare la pressione e la portata necessarie all'utenza.

E

Comune di Bolano

Protocollo N.0002251/2023 del 09/03/2023

Classifica 6.4

Le opere di cui all'oggetto ed in particolare nel caso delle demolizioni, dovranno essere realizzate adottando preventivamente tutti i provvedimenti atti a tutelare la continuità del servizio nonché l'integrità delle reti gestite dalla Scrivente.

Qualora il Committente ritenesse necessaria la tracciatura delle reti idriche e fognarie presenti nelle vie limitrofe all'area interessata dagli interventi, dovrà formalizzare richiesta scritta ad ACAM Acque S.p.A..

E' raccomandabile preavvisare la Scrivente circa l'inizio delle attività di cantiere mediante l'invio di una preventiva comunicazione formale di inizio lavori.

Per eventuali informazioni vogliate contattare il Per.Ind. Giuseppe Manni (tel. 335 740139).

Distinti saluti.



ACAM Acque S.p.A.
Il Responsabile Servizio Idrico Integrato
Massimo Costa



E

Comune di Bolano

Protocollo N.0002251/2023 del 09/03/2023
Classifica 6.4