



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE,
E PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo La Spezia



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1396083
del 05/12/2022

La Spezia, dati protocollo

Classif./Fasc. 2022/13.12.3.2/792

Trasmissione via pec

OGGETTO: SPS 525

Conferenza di Servizi decisoria convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2, della l.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata - modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge medesima, per esame s.c.i.a. per "realizzazione linea elettrica a bassa tensione (400v) interrata con posa di colonnine per allaccio nuova fornitura e modifica di linea aerea con sostituzione cavo aereo in via MONTEBELLO

COMUNE DI BOLANO

comune.bolano@anutel.it

e,p.c.

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

In relazione alla Conferenza di Servizi di cui in oggetto qui protocollata in data 29/11/2022 al n. 1331086 preso atto degli elaborati allegati si richiede la presentazione dell'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 120 del R.D. N. 1775/1933 con il quale la società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. si impegna a:

- 1) Provvedere, in caso di impedimento alla realizzazione dei lavori di adeguamento o miglioramento delle sezioni idrauliche di deflusso dei corsi d'acqua interessati dalla presente progettazione, sia in attraversamento che in parallelismo, a propria cura e spese alla rimozione ed all'eventuale rifacimento delle linee elettriche nonché, nel caso non necessiti lo spostamento delle condotte e/o manufatti stessi, a risarcire i costi relativi a possibili maggiori oneri dovuti alla presenza delle linee e/o dei manufatti in cui sono inseriti i cavi a semplice rivendicazione di questa Amministrazione, e/o aventi causa nella gestione del demanio pubblico dello stato ramo idrico, da attuarsi entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Distinti saluti

Il Dirigente
(Dott. Ing. Angelo Ferrarini)

DIPARTIMENTO AMBIENTE, E PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo La Spezia - Via XXIV Maggio n. 3 - 19124 La Spezia -
Tel. 010-54851 - Pec: difesasuolo.laspezia@cert.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Angelo Ferrarini - tel. 010/5488128 - e-mail: angelo.ferrarini@regione.liguria.it

E
Comune di Bolano
Protocollo N.0013344/2022 del 06/12/2022
Classifica 14.1

 **Protocollo N.0013131/2022** [Interno] del 30/11/2022 10:36:55  

Oggetto: RIF.0013116/2022 - INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 14, C. 2, DELLA L.241/90 CON SVOLGIMENTO PREVISTO IN FORMA SEMPLIFICATA - MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE MEDESIMA, PER ESAME S.C.I.A. PER "REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA A BASSA TENSIONE (400V) INTERRATA CON POSA DI COLONNINO PER ALLACCIO NUOVA FORNITURA E MODIFICA DI LINEA AEREA CON SOSTITUZIONE CAVO AEREO IN VIA MONTEBELLO - LOC. MONTEBELLO"

Tipo documento: [GENERICO](#)

Mezzo invio: [Cartaceo](#)

Ufficio Mittente: [Area 4 - Polizia Municipale \[4 - POLIZI\]](#)



[Assegnamenti](#)

Tipo ass.	Data	Azione	Utente
per competenza	30/11/2022 10:36:56	In carico a 'Area 4 - Polizia Municipale [4 - POLIZI]'	LelliMassimo
per competenza	30/11/2022 10:36:56	Smistamento a 'Area 7 - Urbanistica - Ed. Privata - Ambiente [7 - URBANI]'	LelliMassimo
per conoscenza	30/11/2022 10:36:57	Richiesta di presa visione a 'Sindaco [SINDACO]'	LelliMassimo
per competenza	30/11/2022 13:14:29	In carico a 'Area 7 - Urbanistica - Ed. Privata - Ambiente [7 - URBANI]'	Ciullo Ermanno
per competenza	30/11/2022 13:14:43	Smistamento a 'Ufficio Ambiente ed Edilizia privata [URB3]'	Ciullo Ermanno

Classificazione: [6.3 «EDILIZIA PRIVATA»](#)

[Note](#)

SI RILASCIÀ, PER QUANTO DI COMPETENZA, PARERE FAVOREVOLE, PROPONENDO, AL FINE DI ASSICURARE UNA MAGGIORE SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, UN ARRETRAMENTO A FILO DEL MURO, RISPETTO AL POSIZIONAMENTO PROPOSTO A FILO DELLA CUNETTA STRADALE, CHE DEVE ESSERE LASCIATA LIBERA

Utente inserimento: [LelliMassimo](#)

Inserito in data: 30/11/2022 10:36:56

Utente di protocollazione: [LelliMassimo](#) **Registrato in data:** 30/11/2022 10:36:55

Utente di ultima modifica: [LelliMassimo](#) **Modificato in data:** 30/11/2022 10:36:56

[Log](#)

Data	Utente	Evento
02/12/2022 09:14:40	Montaldi Maria Vittoria	Accesso ai dati del Prot. N.0013131/2022
01/12/2022 09:20:12	Montaldi Maria Vittoria	Accesso ai dati del Prot. N.0013131/2022
30/11/2022 13:14:43	Ciullo Ermanno	Assegnazione per competenza Prot. N.0013131/2022 a 'Ufficio Ambiente ed Edilizia privata [URB3]'
30/11/2022 13:14:29	Ciullo Ermanno	Presa in carico Prot. N.0013131/2022 da 'Area 7 - Urbanistica - Ed. Privata - Ambiente [7 - URBANI]'
30/11/2022 10:36:57	LelliMassimo	Assegnazione per conoscenza Prot. N.0013131/2022 a 'Sindaco [SINDACO]'
30/11/2022 10:36:57	LelliMassimo	Assegnazione per competenza Prot. N.0013131/2022 a 'Area 7 - Urbanistica - Ed. Privata - Ambiente [7 - URBANI]'
30/11/2022 10:36:56	LelliMassimo	Presa in carico Prot. N.0013131/2022 da 'Area 4 - Polizia Municipale [4 - POLIZI]'
30/11/2022 10:36:56	LelliMassimo	Inserito note in Prot. N.0013131/2022 - SI RILASCIÀ, PER QUANTO DI COMPETENZA, PARERE FAVOREVOLE, PROPONENDO, AL FINE DI ASSICURARE UNA MAGGIORE SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, UN ARRETRAMENTO A FILO DEL MURO, RISPETTO AL POSIZIONAMENTO PROPOSTO A FILO DELLA CUNETTA STRADALE, CHE DEVE ESSERE LASCIATA LIBERA
30/11/2022 10:36:55	LelliMassimo	Registrazione Protocollo interno n.0013131/2022



COMUNE DI BOLANO

(Provincia della Spezia)



AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

AUTORIZZAZIONE N. 19 DEL 14/11/2022

OGGETTO: *Rottura di suolo stradale art. 27 D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285.*

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta in data 07/11/2022, prot. 12066/2022, da parte del Sig. Reschigian Enrico, C.F. RSCNRC74C09D969W, in qualità di procuratore della E-Distribuzione S.p.A., partita Iva 15844561009, con sede in Roma, Via Ombrone n. civ. 2, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scavo per realizzazione linea elettrica a bassa tensione (400 V) interrata con posa di colonnino, per allaccio nuova fornitura e modifica di linea aerea con sostituzione cavo aereo, in Loc. Montebello di Fondo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 26, comma 3°, del D.L. n. 285/1992, la competenza al rilascio del relativo atto di concessione è di questa Amministrazione Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, (DCC n°9 del 28 aprile 2021);

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Polizia Municipale;

Visto l'art. 109, comma 3°, del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il D.L. 30.4.1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16.12.92 n. 495;

AUTORIZZA

la E-Distribuzione S.p.A. ad effettuare, in Loc. Montebello di Fondo, nel luogo indicato nell'allegata planimetria, i seguenti lavori e relativa occupazione suolo pubblico:

- scavo longitudinale/attraversamento su pavimentazione in asfalto, avente dimensioni pari a m 114,30 x 0,30 x 1,20 (profondità) circa;
- posa di colonnino stradale BT;

L'autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi verso i quali il richiedente assume ogni responsabilità rimanendo, inoltre, sempre obbligato a tenere indenne e manlevato il Comune da ogni azione, molestia e spesa che potrebbe, in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione essere cagionata a seguito del rilascio del presente provvedimento.

L'autorizzazione resta inoltre subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) E' fatto obbligo al richiedente di attivarsi prima dell'inizio dei lavori al fine di ottenere il titolo edilizio necessario all'esecuzione delle opere. Sarà quindi cura del titolare della presente autorizzazione presentare la documentazione prescritta dalle normative regionali in materia di disciplina dell'attività edilizia (L.R. 16/2008 e ss.mm. ed ii.) o di disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico (L.R. 10/2012).
- 2) Sono fatti salvi da tale obbligo gli interventi da eseguire su suolo pubblico relativi a opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento e adeguamento, necessari a conservare in efficienza i servizi, sempreché non comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali, che ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2008 citata costituiscono attività edilizia libera.
- 3) Prima dell'inizio dei lavori, il richiedente deve provvedere ad acquisire tutti i pareri degli Enti gestori delle reti dei servizi (gas, acqua, ecc.), al fine di accertare la presenza o meno di tubazioni nel luogo interessato dallo scavo.
- 4) Lo scavo verrà eseguito in modo da non impedire la circolazione stradale e tutte le materie di scavo dovranno essere collocate fuori della sede stradale stessa, avendo cura di non ostruire la cunetta con materiali

- di scavo o destinati all'impiego, e di mantenere libero il corso delle acque; non sono permessi ingombri della strada e sue pertinenze con carichi e depositi di materiali od altro anche se a carattere temporaneo.
- 5) Lo scavo dovrà, dopo il collocamento in sito della tubazione, essere riempito esclusivamente con materiale ghiaioso allo scopo di ridurre al minimo il tempo occorrente all'assestamento del reintegro ed evitando il formarsi di depressioni o rialzi per cedimenti. I lavori di ripristino del suddetto scavo saranno a cura e spese della richiedente Società.
 - 6) Qualora i lavori di scavo eseguiti nella sede stradale dovessero protrarsi per più giorni, a motivo delle dimensioni dello stesso, la Società richiedente dovrà garantire, al termine di ogni giornata lavorativa, il ripristino del manto stradale oggetto del tratto di scavo effettuato, mediante la posa di materiale arido stabilizzato fino alla quota della pavimentazione stradale.
 - 7) Negli attraversamenti gli scavi ed il collocamento della condotta verranno eseguiti in modo che rimanga sempre il passaggio libero per il transito e da non lasciare aperta alcuna parte dello scavo durante le ore notturne.
 - 8) Gli eventuali chiusini che si rendesse necessario mettere in opera dovranno essere posti allo stesso livello del piano stradale.
 - 9) Il rifacimento della pavimentazione stradale (binder 7 cm + tappeto d'usura 3 cm) dovrà essere effettuato dopo il definitivo assestamento del ripristino mediante l'utilizzo di macchina vibrofinitrice, il tutto previa scarifica di cm 3 di spessore nell'area adiacente lo scavo per evitare che la nuova posa di tappeto d'usura vada ad alzare la quota del manto stradale esistente. Il ripristino dello scavo longitudinale dovrà essere esteso alla metà della carreggiata stradale e per tutta la lunghezza dello scavo stesso, mentre il ripristino dello scavo in attraversamento dovrà essere pari ad almeno m. 3 e sempre ortogonale alla direzione della strada.
 - 10) Il richiedente dovrà provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale.
 - 11) Il richiedente è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica stradale prescritta ed è responsabile per i danni a cose o persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale e fino alla ultimazione dei lavori.
 - 12) Il richiedente dovrà scrupolosamente osservare tutte le prescrizioni contenute nel D.L. n. 285 del 30/4/92 del codice stradale (in particolare gli artt. 21 e 25 e le norme del regolamento di esecuzione del testo unico stesso).
 - 13) I lavori dovranno essere ultimati entro 60 giorni a partire dal giorno di ritiro dell'autorizzazione, altrimenti s'intenderà perentia.
 - 14) I lavori dovranno essere eseguiti rispettando le disposizioni di cui all'art. 9 e seguenti del "Regolamento Comunale delle attività rumorose".
 - 15) **L'inizio dei lavori dovrà essere preceduto da richiesta di Ordinanza che regolamenti la circolazione stradale (art. 7 del C.d.S.), per iscritto, con ogni mezzo idoneo (fax 0187/941740, raccomandata postale, e-mail) almeno 3 giorni prima, al Comando di Polizia Municipale. Per tale motivo dovrà essere comunicata la durata dei lavori e la modalità di organizzazione degli stessi. La mancata comunicazione sarà sanzionata a norma dell'art. 21, comma 4° del Decreto Legislativo n. 285/92.**
 - 16) Nell'esecuzione dei lavori stessi come nelle pronte riparazioni di ogni eventuale guasto alla strada il richiedente od i suoi incaricati si atterranno alle ulteriori prescrizioni che saranno date dall'Ufficio Tecnico, anche verbalmente, a mezzo degli agenti stradali.
 - 17) La continua manutenzione ed eventuale ricostruzione delle opere autorizzate con il presente nulla osta saranno ad esclusivo carico della richiedente e suoi successori.
 - 18) La presente non esime il richiedente dal munirsi di qualsiasi altro permesso od autorizzazione da rilasciarsi da altri enti eventualmente interessati.
 - 19) Il richiedente dovrà comunicare tempestivamente (via fax o con raccomandata postale) a questo ufficio ed all'Ufficio di Polizia Municipale l'ultimazione dei lavori.
 - 20) La presente autorizzazione è soggetta al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche da effettuarsi prima dell'inizio dell'occupazione, contattando la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione I.C.A. s.r.l., con sede in Via Parma 81, La Spezia (telefono 0187/503100 – fax 0187/5752929).


IL RESPONSABILE

(Geom. Lorenzo Bragazzi)



● Sostegno BT esistente — Linea aerea BT esistente Nuova linea interrata BT — Modifica linea aerea BT

♣ Posa Colonnino vetroresina



 **Protocollo N.0013335/2022** [Interno] del 05/12/2022 13:53:34  

Oggetto: RIF.0013116/2022 - INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 14, C. 2, DELLA L.241/90 CON SVOLGIMENTO PREVISTO IN FORMA SEMPLIFICATA - MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE MEDESIMA, PER ESAME S.C.I.A. PER "REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA A BASSA TENSIONE (400V) INTERRATA CON POSA DI COLONNINO PER ALLACCIO NUOVA FORNITURA E MODIFICA DI LINEA AEREA CON SOSTITUZIONE CAVO AEREO IN VIA MONTEBELLO - LOC. MONTEBELLO"

Tipo documento: [GENERICO](#)

Mezzo invio: [Cartaceo](#)

Ufficio Mittente: [Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata \[URB5\]](#)



Assegnamenti

Tipo ass.	Data	Azione	Utente
per competenza	05/12/2022 13:53:34	In carico a 'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata [URB5]'	Garatti Maria Rosa
per competenza	05/12/2022 13:53:35	Smistamento a 'Ufficio Ambiente ed Edilizia privata [URB3]'	Garatti Maria Rosa
per competenza	05/12/2022 14:05:51	In carico a 'Ufficio Ambiente ed Edilizia privata [URB3]'	Montaldi Maria Vittoria

Classificazione: [6.3 «EDILIZIA PRIVATA»](#)

Note

IN RELAZIONE AL VINCOLO PAESAGGISTICO SI RITIENE NECESSARIO CHIEDERE LE SEGUENTI INTEGRAZIONI: VISTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA, TENUTO CONTO DELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI PUC CHE ALL'ART. 13.6 LETTERA D) PREVEDE CHE "GLI ARMADI, LE CENTRALINE E LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE SIMILARI DOVRANNO ESSERE LOCALIZZATE CON RIGUARDO ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE, COLLOCATE PREFERIBILMENTE IN INCASSO ENTRO MURI PREESISTENTI O IN VOLUMI IN MURATURA INTONACATI, CONGRUI CON L'INTORNO; LE ANTE DEGLI SPORTELLI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN METALLO VERNICIATO O ALTRO MATERIALE IDONEO AGLI USI DA VALUTARE PER IL SINGOLO CASO DI SPECIE", SI RITIENE OPPORTUNO CHE IL PREVISTO COLONNINO PER L' ALLACCIO DELLA FORNITURA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DELLA SOCIETÀ ITALGAS SIA ARRETRATO RISPETTO ALLA SEDE STRADALE E POSIZIONATO IN ADERENZA AL MURO ESISTENTE, POSSIBILMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'IMPIANTO ESISTENTE, AL FINE DI MIGLIORARNE L'INSERIMENTO NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E MITIGARNE L'IMPATTO.

Utente inserimento: [Garatti Maria Rosa](#) **Inserito in data:** 05/12/2022 13:53:34

Utente di protocollazione: [Garatti Maria Rosa](#) **Registrato in data:** 05/12/2022 13:53:34

Utente di ultima modifica: [Garatti Maria Rosa](#) **Modificato in data:** 05/12/2022 13:53:34

Log

Data	Utente	Evento
14/12/2022 09:07:31	Montaldi Maria Vittoria	Accesso ai dati del Prot. N.0013335/2022
05/12/2022 14:05:51	Montaldi Maria Vittoria	Presa in carico Prot. N.0013335/2022 da 'Ufficio Ambiente ed Edilizia privata [URB3]'
05/12/2022 14:04:06	Montaldi Maria Vittoria	Accesso ai dati del Prot. N.0013335/2022
05/12/2022 13:53:35	Garatti Maria Rosa	Assegnazione per competenza Prot. N.0013335/2022 a 'Ufficio Ambiente ed Edilizia privata [URB3]'
05/12/2022 13:53:34	Garatti Maria Rosa	Presa in carico Prot. N.0013335/2022 da 'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata [URB5]'
05/12/2022 13:53:34	Garatti Maria Rosa	Inserito note in Prot. N.0013335/2022 - IN RELAZIONE AL VINCOLO PAESAGGISTICO SI RITIENE NECESSARIO CHIEDERE LE SEGUENTI INTEGRAZIONI: VISTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA, TENUTO CONTO DELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI PUC CHE ALL'ART. 13.6 LETTERA D) PREVEDE CHE "GLI ARMADI, LE CENTRALINE E LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE SIMILARI DOVRANNO ESSERE LOCALIZZATE CON RIGUARDO ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE, COLLOCATE PREFERIBILMENTE IN INCASSO ENTRO MURI PREESISTENTI O IN VOLUMI IN MURATURA INTONACATI, CONGRUI CON L' INTORNO; LE ANTE DEGLI SPORTELLI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN METALLO VERNICIATO O ALTRO MATERIALE IDONEO AGLI USI DA VALUTARE PER IL SINGOLO CASO DI SPECIE", SI RITIENE OPPORTUNO CHE IL PREVISTO COLONNINO PER L' ALLACCIO DELLA FORNITURA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DELLA SOCIETÀ ITALGAS SIA ARRETRATO RISPETTO ALLA SEDE STRADALE E POSIZIONATO IN ADERENZA AL MURO ESISTENTE, POSSIBILMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'IMPIANTO ESISTENTE, AL FINE DI MIGLIORARNE L'INSERIMENTO NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E MITIGARNE L'IMPATTO.
05/12/2022 13:53:34	Garatti Maria Rosa	Registrazione Protocollo interno n.0013335/2022